



Modifica delle condizioni quadro per gli esami federali di protezione antincendio preventiva

Agli esami federali di protezione antincendio preventiva attribuiamo grande importanza all'equità e alla parità di trattamento di tutte le persone candidate.

Per ottimizzare ulteriormente la parità di trattamento nella valutazione dei concetti di protezione antincendio, vengono stilate nuove condizioni quadro per la preparazione dei concetti di protezione antincendio degli esami federali.

Le modifiche valgono per l'esame di:

- Specialista antincendio con attestato professionale federale
 - Parte d'esame 2 «Pianificazione ed esecuzione» (scritto)
 - Parte d'esame 3 «Concetto di protezione antincendio» (orale)

- Esperto/Esperta antincendio con diploma federale
 - Parte d'esame 2 «Pianificazione ed esecuzione» (scritto)
 - Parte d'esame 3 «Concetto di protezione antincendio» (orale)



Nei compiti sono state inserite le seguenti modifiche:

- Con il compito viene consegnata alle persone candidate una legenda.

L'uso della legenda fornita è obbligatorio. Le legende personali non sono più consentite. **I colori e i simboli da utilizzare durante l'esame vanno inseriti nella legenda fornita in sede d'esame.** Di seguito forniamo un **esempio** in modo da consentirvi di esercitarvi con una simile legenda nell'ambito della vostra preparazione personale.

- Nella documentazione d'esame è riportata una tabella per l'indicazione delle «Informazioni di protezione antincendio».

La tabella «Informazioni di protezione antincendio» distribuita assieme alla documentazione d'esame va obbligatoriamente compilata. Se i dati da inserire nella tabella «Informazioni di protezione antincendio» vengono indicati altrove, **non** saranno considerati ai fini della valutazione. Di seguito forniamo un **esempio** in modo da consentirvi di esercitarvi con una simile tabella nell'ambito della vostra preparazione personale.

- Le condizioni quadro da rispettare nell'elaborazione dei concetti di protezione antincendio sono state riformulate e sostituite dalle misure citate sopra.

La formulazione modificata delle condizioni quadro per la creazione dei concetti di protezione antincendio per i lavori d'esame è riportata di seguito. Essa può, tuttavia, variare da un progetto d'esame all'altro. A questo proposito fa fede la formulazione presentata nell'ambito del rispettivo esame.

Facciamo presente che i seguenti esempi d'esame possono variare da un compito all'altro. I compiti pubblicati sul sito www.vkfausbildung.ch non sono aggiornati e **non** contengono ancora queste nuove disposizioni.



Esempio di legenda per l'esame di Specialista antincendio con attestato professionale federale

Legenda	
Compartimenti tagliafuoco	
	Resistenza al fuoco (R) EI 90-RF1
	Resistenza al fuoco (R) EI 60-RF1
	Resistenza al fuoco (R) EI 30-RF1
	Resistenza al fuoco (R) EI 90
	Resistenza al fuoco (R) EI 60
	Resistenza al fuoco (R) EI 30
	Resistenza al fuoco E 60
	Resistenza al fuoco E 30
	RF1
Chiusure	
	Porta / portone EI 30
	Porta / portone E 30
	Porta ascensore E 30-RF1
	Porta ascensore E 60-RF1
	Porta ascensore RF1
	Cortina antifumo RF1
	Autochiudente (chiudiporta)
Vie di fuga	
	Uscita d'emergenza
	Larghezza della via di fuga
	Via di fuga verticale
	Via di fuga orizzontale
	Superficie da mantenere libera

Impianti antincendio	
Impianti sprinkler	
	Centrale sprinkler
	Protezione sprinkler
Impianto di rivelazione d'incendio	
	Sorveglianza con impianto di rivelazione d'incendio (IRI)
	Centrale di rivelazione d'incendio
	Posto di comando dell'impianto di rivelazione d'incendio
	Dotato di asservimento antincendio
Impianto di evacuazione	
	Settore con impianto di evacuazione (EVAC)
	Posto di comando dell'impianto di evacuazione
Corpo pompieri	
	Accesso principale corpo pompieri
	Accesso supplementare corpo pompieri
	Deposito chiavi
	Accesso alla centrale sprinkler
	Ascensore pompieri
Evacuazione del fumo (EFC)	
	Posto di comando evacuazione di fumo e calore
	Ventilatore evacuazione di fumo e calore
	Vano evacuazione di fumo e calore
	Aria d'immissione / aspirazione meccanica
	Aria d'immissione / flusso naturale dell'aria
	Ventilatore mobile del corpo pompieri (possibile ubicazione)
	Apertura in m ² per il flusso naturale dell'aria
	Evacuazione di fumo e calore con ventilatore del corpo pompieri (EFCv) in m ³ /h
	Impianto naturale di aspirazione fumo/calore (EFCn) in %
	Impianto naturale d'evacuazione di fumo e calore (EFCn) in m ²
	Impianto meccanico d'evacuazione di fumo e calore (EFCm) in m ³ /h

Dispositivi di spegnimento	
	Posto fisso di spegnimento (PFS)
	Estintore portatile (EP)
Varie	
	Locale / settore con illuminazione di sicurezza
	Concentrazione di persone xxx persone



Esempio di tabella «Informazioni di protezione antincendio»

I requisiti per struttura portante e solette devono essere disegnati anche nella sezione.

Informazioni di protezione antincendio				
Geometria dell'edificio:				
Destinazioni d'uso:				
Grado di garanzia della qualità:				
Motivazione:				
Sistema parafulmine: <input type="checkbox"/> richiesto / <input type="checkbox"/> non richiesto				
Classe parafulmine:				
Incaricato della sicurezza antincendio: <input type="checkbox"/> richiesto / <input type="checkbox"/> non richiesto				
Motivazione:				

Resistenza al fuoco				
Parte dell'edificio:				
Concetto:				
Piano	Struttura portante	Solette formanti compartimenti tagliafuoco	Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali	Via di fuga verticale
Ultimo piano				
Pianterreno e piani superiori				
Piano interrato				

Parte dell'edificio:				
Piano	Struttura portante	Solette formanti compartimenti tagliafuoco	Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali	Via di fuga verticale
Ultimo piano				
Pianterreno				



Esempio di condizioni quadro per la creazione di concetti di protezione antincendio

Condizioni quadro:

- Le planimetrie richieste devono essere adattate in modo che il concetto di protezione antincendio soddisfi le direttive delle prescrizioni antincendio svizzere attuali e possa essere attuato.
- Il concetto deve essere strutturato in modo ottimale considerando l'aspetto economico.
- Il numero di persone indicato e/o da calcolare nel compito o nei piani relativi al compito non deve essere ridotto.
- Le misure di protezione antincendio necessarie devono essere disegnate in modo concreto e dettagliato nei progetti richiesti e consegnati.
- È obbligatorio utilizzare e compilare la tabella «Informazioni di protezione antincendio» e la legenda fornite. **Altre legende non saranno considerate.** Eventuali dati da inserire nella tabella «Informazioni di protezione antincendio» che vengano indicati altrove **non saranno considerati** ai fini della valutazione.
- I requisiti di protezione tecnica antincendio per struttura portante e solette devono essere disegnati anche **nella sezione.**
- I piani di protezione antincendio possono essere elaborati solo utilizzando matite o pennarelli colorati o evidenziatori e timbri con simboli (es. per l'illuminazione di sicurezza o gli estintori portatili).
- È **vietato** utilizzare adesivi, pellicole e materiali simili. Informazioni fornite sotto forma di testo confezionato o moduli di testo su documenti aggiuntivi, su adesivi, timbri o simili **non saranno considerati** ai fini della valutazione.



Casi di studio per le condizioni quadro:

Consentito	Non consentito
<p>Timbro</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">IRI-PC</div>	<p>Adesivo</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">IRI-PC</div> <p>Non consentito: gli adesivi non sono generalmente più accettati.</p>
<p>Timbro con simbolo</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>EFCm m³/h</p> </div> <p>Scritto manualmente sul piano:</p> <p><i>Volume X frequenza di ricambio d'aria</i></p> <p>..... X</p>	<p>Adesivo o timbro</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>EFCm m³/h Volume X frequenza di ricambio d'aria</p> </div> <p>Non consentito: informazione con ulteriore modulo di testo. «Volume X frequenza di ricambio d'aria» deve essere scritto manualmente sul piano</p>