

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

**Esame: fondamenti di base**  
**Specialista antincendio con attestato professionale federale**

**Numero AVS:**

**ATTENZIONE:**

Le risposte devono essere riportate sul foglio delle risposte!  
Le risposte marcate sul questionario non saranno valutate!

Per ogni domanda è permessa la scelta di una sola risposta.

Soggetto	Domande	Punti mass.	Punti ottenuti
Tema: Protezione antincendio edile	1	1	
Tema: Impianti tecnici interni	1	1	
Tema: Strutture tecniche antincendio	1	1	
Totale		3	3
ESPERTI:	DATA:		
COGNOME + NOME	FIRMA:		
COGNOME + NOME	FIRMA:		

# Esame fondament Specialista antincendio con attestato professionale fede

---

## Protezione antincendio edile

1 Che si deve osservare in merito alle porte di fuga?

Punti 1

- A Le porte devono potersi aprire nella direzione di fuga in qualsiasi momento e anche con l'impiego di mezzi ausiliari.
- B Le porte devono potersi aprire nella direzione di fuga. Fanno eccezione le porte dei locali destinati ad accogliere al massimo 6 persone.
- C Le porte devono potersi aprire nella direzione di fuga. Fanno eccezione le porte dei locali destinati ad accogliere al massimo 20 persone.
- D Sono ammesse senza limitazioni porte basculanti e ribaltabili, chiusure a ghigliottina, portoni a serranda avvolgibile, ad avvolgimento rapido, nonché porte scorrevoli e girevoli.

# Esame fondamentale Specialista antincendio con attestato professionale fede

---

## Impianti tecnici interni

1 In un edificio abitativo a sei piani con ascensore deve essere previsto a livello dell'uscita il cosiddetto comando ausiliario per l'ascensore in caso d'incendio?

Punti 1

- A Solo nel caso di ascensori senza locale macchine
- B No
- C Sì
- D Solo per ascensori installati in una via di fuga verticale.

# Esame fondamentale Specialista antincendio con attestato professionale fede

---

## Strutture tecniche antincendio

1 Nella direttiva antincendio come è regolata la manutenzione periodica degli estintori portatili?

Punti 1

- A Secondo le indicazioni del produttore
- B Ogni 3 anni
- C Ogni 2 anni
- D Ogni anno

Pagina di risposta - Esame fondamenti  
Specialista antincendio con attestato professionale federale

Numero AVS:

A B C D |

A B C D |

A B C D

Protezione antincendio edile

1 A B C D |

Impianti tecnici interni

1 A B C D |

Strutture tecniche antincendio

1 A B C D |

**Correttivo: - Esame fondamenti****Specialista antincendio con attestato professionale federale****Correttivo**

A    B    C    D

A    B    C    D

A    B    C    D

Protezione antincendio edile

1                   

Impianti tecnici interni

1                   

Strutture tecniche antincendio

1